

АКТ

огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття №133

26 січня 2024 року

м. Чернівці

(назва населеного пункту)

Комісія за участі головного інспектора відділу запобігання НС по м. Чернівці Чернівецького районного управління ГУ ДСНС України у Чернівецькій області, начальника ЦТО УПО Чернівецької області підполковника поліції та завідувача господарством Чернівецької гімназії №11

(посада, осіб які здійснювали обстеження)

У присутності директора Любові Солтисік

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: вул. Шевченка, 14

державної, комунальної, приватної форми власності (непотрібне закреслити)

що належить Чернівецькій міській раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу

місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади,

місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі приміщення)

Тип

основне функціональне призначення,

вбудоване в будівлю

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, тощо)

загальна площа 253 кв.м., загальний об'єм 708 куб. м.

2. Загальний стан об'єкта:

Технічний працездатний, справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі без ознак підтоплення
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів
Два входи, не захаращені, захищені, не обладнано засобами доступу для осіб з ООП
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції Передбачена, наявна, цілісна, очищена
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявний запас бутильованої води наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачена, наявна
(передбачено / не передбачено проектом)
санвузли наявний один, у задовільному стані
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачена, наявна
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявна, укомплектована світлодіодними лампами. Відсутня резервна система електропостачання, електрообладнання заземлене

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення наявні гучномовець, радіо, стаціонарна телефонна мережа
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації наявна, справна
протипожежна сигналізація

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість
первинними засобами пожежогасіння укомплектовано первинними
засобами пожежогасіння (шість вогнегасників)

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
для укриття населення як найпростішого укриття
приміщення тиру рекомендовано для укриття населення як найпростіше
укриття та включення до фонду захисних споруд**


(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання
для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: додержання наказу МВС України №579 від 09.07.2018

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта

(будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Прізвища посадових осіб, які склали акт	Посада	Підпис
Павло БАБІЙ	Головний інспектор відділу запобігання НС по м. Чернівці Чернівецького районного управління ГУ ДСНС України у Чернівецькій області	
Віталій ХАРИТОН	Начальник ЦТО УПО Чернівецької області підполковник поліції	
Емілія РОМАНЮК	Завідувач господарством Чернівецької гімназії № 11	

З актом ознайомлена: Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа) Директор гімназії № 11 <u>26 січня 2024 року</u>	  Любов СОЛТИСЕК (власне ім'я, прізвище, печатка)
---	--

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначається)