

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

12 вересня 2023 року

м. Чернівці

(назва населеного пункту)

Комісія за участі начальника сектору ювенальної превенції Чернівецького районного управління поліції, інспектора Чернівецького районного управління Головного управління ДСНС України в Чернівецькій області

(посада, осіб які здійснювали обстеження)

У присутності директора Любові Солтисік

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: вул. Шевченка, 16

державної, комунальної, приватної форми власності (непотрібне закреслити)

що належить Чернівецькій міській раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу

місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади,

місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі приміщення)

Спортивна зала, коворкінг, вбудовані в будівлю

основне функціональне призначення,
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, тощо)

загальна площа 119,18 кв.м., загальний об'єм 2151,9 куб. м.

2. Загальний стан об'єкта:

Технічний справний, працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі без ознак підтоплення

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів

Три входи, не захаращені, захищені від атмосферних опадів навісами, не обладнано засобами доступу для осіб з ООП

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів навісьями або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції Передбачена, наявна, цілісна, очищена

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявний запас бутильованої води

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей

для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачена, наявна

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли наявні два, у задовільному стані

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)
(для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) _____

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачена, наявна

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявна, справна, укомплектована світлодіодними лампами. Відсутня резервна система електропостачання, електрообладнання заземлене

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання(освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення наявні гучномовець і радіо, стаціонарна телефонна мережа відсутня

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачена, наявна, справна протипожежна сигналізація

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість

первинними засобами пожежогасіння укомплектовано первинними засобами пожежогасіння (шість вогнегасників)

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
для укриття населення як найпростішого укриття**



Приміщення рекомендовані до використання для укриття населення як
найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання
для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов:

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта

(будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Прізвища посадових осіб, які склали акт	Посада	Підпис
Єнакі Руслан Петрович	Начальник сектору ювенальної превенції Чернівецького районного управління поліції	
Гаїна Олена Василівна	Інспектор Чернівецького районного управління Головного управління ДСНС України в Чернівецькій області	

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	Любов СОЛІСІК (власне ім'я, прізвище, печатка)
<u>12 Вересня</u> 2023 року	